

平成22年度 年間残塩測定結果表

測定場	所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
滝馬室ドレン	測定回数	21	18	22	21	22	21	20	20	19	19	19	22	244
	最大	0.54	0.50	0.46	0.28	0.10	0.14	0.28	0.32	0.40	0.42	0.30	0.52	0.54
	平均	0.48	0.44	0.35	0.15	0.10	0.10	0.18	0.26	0.22	0.34	0.23	0.39	0.27
	最小	0.36	0.28	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.18	0.14	0.30	0.16	0.30	0.10
東部緑地手洗い	測定回数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363
	最大	0.76	0.78	0.69	0.66	0.61	0.57	0.64	0.66	0.64	0.64	0.67	0.74	0.78
	平均	0.54	0.53	0.49	0.42	0.42	0.41	0.39	0.45	0.46	0.46	0.37	0.48	0.45
	最小	0.37	0.44	0.32	0.28	0.24	0.22	0.26	0.32	0.36	0.32	0.18	0.36	0.18
毘沙門公園水飲場	測定回数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	最大	0.79	0.81	0.76	0.65	0.69	0.55	0.74	0.70	0.66	0.62	0.63	0.71	0.81
	平均	0.57	0.58	0.51	0.50	0.47	0.45	0.46	0.51	0.45	0.47	0.38	0.51	0.49
	最小	0.42	0.44	0.42	0.32	0.30	0.25	0.30	0.40	0.32	0.30	0.28	0.38	0.25
吉見百穴事務所	測定回数	21	18	22	21	22	21	20	20	19	19	19	22	244
	最大	0.70	0.64	0.66	0.68	0.68	0.64	0.64	0.62	0.52	0.54	0.50	0.54	0.70
	平均	0.58	0.57	0.59	0.63	0.58	0.58	0.56	0.53	0.47	0.45	0.39	0.49	0.54
	最小	0.46	0.46	0.52	0.50	0.48	0.42	0.50	0.40	0.36	0.40	0.30	0.38	0.30
長谷八幡公園	測定回数	21	18	22	21	22	21	20	20	19	19	19	22	244
	最大	0.62	0.58	0.54	0.46	0.40	0.50	0.48	0.46	0.38	0.40	0.40	0.58	0.62
	平均	0.51	0.51	0.42	0.30	0.21	0.30	0.36	0.36	0.26	0.31	0.30	0.43	0.36
	最小	0.38	0.42	0.20	0.10	0.10	0.10	0.24	0.24	0.10	0.20	0.20	0.26	0.10
中曽根集会所	測定回数	21	18	22	21	22	21	20	20	19	18	19	22	243
	最大	0.62	0.60	0.56	0.48	0.32	0.50	0.56	0.50	0.54	0.54	0.42	0.62	0.62
	平均	0.57	0.56	0.50	0.34	0.25	0.33	0.39	0.47	0.44	0.42	0.34	0.51	0.43
	最小	0.42	0.50	0.42	0.12	0.12	0.14	0.30	0.42	0.36	0.38	0.28	0.38	0.12
ふれあい広場	測定回数	21	18	22	21	22	21	20	20	19	18	19	22	243
	最大	0.44	0.40	0.36	0.10	0.10	0.10	0.30	0.26	0.20	0.36	0.34	0.50	0.50
	平均	0.39	0.33	0.16	0.10	0.10	0.10	0.13	0.19	0.15	0.31	0.24	0.33	0.21
	最小	0.34	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.24	0.14	0.18	0.10
役場1F給湯室	測定回数	21	18	22	21	22	21	20	20	19	19	19	22	244
	最大	0.50	0.42	0.30	0.48	0.40	0.52	0.58	0.44	0.38	0.40	0.28	0.40	0.58
	平均	0.41	0.29	0.18	0.33	0.29	0.46	0.39	0.35	0.32	0.32	0.20	0.34	0.32
	最小	0.26	0.14	0.10	0.24	0.12	0.36	0.24	0.28	0.26	0.20	0.10	0.18	0.10
今泉浄水場玄関脇	測定回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最大	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
今泉浄水場ろ過機	測定回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	最大	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	最小	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
道の駅手洗い	測定回数	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	52
	最大	0.56	0.54	0.52	0.44	0.34	0.32	0.48	0.48	0.42	0.44	0.26	0.46	0.56
	平均	0.50	0.49	0.45	0.36	0.29	0.25	0.38	0.43	0.41	0.41	0.25	0.40	0.39
	最小	0.36	0.42	0.42	0.32	0.22	0.18	0.30	0.36	0.38	0.38	0.24	0.34	0.18
今泉ドレーン	測定回数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	最大	0.68	0.68	0.52	0.37	0.28	0.40	0.52	0.48	0.57	0.57	0.46	0.72	0.72
	平均	0.49	0.45	0.39	0.24	0.14	0.23	0.32	0.35	0.34	0.40	0.29	0.44	0.34
	最小	0.27	0.21	0.28	0.14	0.10	0.10	0.14	0.22	0.12	0.30	0.18	0.30	0.10