

漏水の確認方法

蛇口を閉めて、水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロット（下図の部位）が回っている場合は、水道メーターよりも宅内側の給水装置から漏水している可能性がありますので、吉見町指定給水装置工事業者に速やかに相談してください。

水道メーターの隣にある不凍バルブを閉めることにより、一時的に漏水を止めることができます。※閉めた状態では水道の使用はできません。

